



ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»

Утвержден

1ГГ.671 213.027 РЭ-ЛУ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

ТОЛ-10

Руководство по эксплуатации

1ГГ.671 213.027 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения о назначении, конструкции, характеристиках трансформаторов тока ТОЛ-10 и ТОЛ-10-М (далее – «трансформаторы»), предназначенных для внутрироссийских поставок, для атомных станций (АС) и указания, необходимые для правильной их эксплуатации.

1 Нормативные ссылки

1.1 В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.217-2003 ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий.

Общие требования

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрyтия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ 4751-73 Рым-болты. Технические условия

ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800x1200 мм. Технические условия

ГОСТ 10877-76 Масло консервационное К-17. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 28779-90 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания

ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации

ГОСТ 32137-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ Р 50648-94 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51318.11-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНМБ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений

ГОСТ Р МЭК 61869-2-2015 Трансформаторы измерительные. Часть 2: Дополнительные требования к трансформаторам тока

РД 34.45-51-300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (от 24.07.2013 г. № 328н).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. Шестое издание.

НП-001-15 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-031-01 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций

2 Требования безопасности

2.1 При проведении всех работ должны выполняться правила техники безопасности, действующие на предприятии, эксплуатирующем трансформаторы.

При подготовке к эксплуатации и при проведении технического обслуживания должны выполняться «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране

труда при эксплуатации электроустановок».

2.2 Требования безопасности при проверке трансформаторов – по ГОСТ 8.217.

2.3 **ВНИМАНИЕ! ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ РАЗМЫКАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОБМОТОК!**

2.4 Вариант заземления вторичных обмоток определяется потребителем в соответствии со схемой вторичных присоединений трансформаторов.

2.5 Производство работ на трансформаторах без снятия напряжения с первичной обмотки не допускается.

3 Описание и работа трансформаторов

3.1 Назначение трансформаторов

3.1.1 Трансформаторы предназначены для передачи сигнала измерительной информации приборам измерения, защиты, автоматики, сигнализации и управления в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц.

3.1.2 Трансформаторы устанавливаются в комплектные распределительные устройства (КРУ).

3.1.3 Трансформаторы тока ТОЛ-10 изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения 2.1 по ГОСТ 15150. Трансформаторы тока ТОЛ-10-М изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» категории размещения 2 по ГОСТ 15150. Трансформаторы предназначены для эксплуатации в следующих условиях:

- высота установки над уровнем моря – не более 1000 м. По согласованию с потребителем возможно изготовление трансформаторов для работы на высоте свыше 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, с учетом перегрева воздуха внутри КРУ, 50 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха при эксплуатации минус 60 °С;

- относительная влажность, давление воздуха – согласно ГОСТ 15543.1;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию (атмосфера типа II по ГОСТ 15150);

- рабочее положение трансформаторов в пространстве – любое;
- трансформаторы предназначены для эксплуатации в электроустановках, подвергающихся воздействию грозовых перенапряжений при обычных мерах грозозащиты, и имеют нормальную изоляцию уровня “б” по ГОСТ 1516.3 класса нагревостойкости “В” по ГОСТ 8865 и класса воспламеняемости FH(ПГ) 1 по ГОСТ 28779;
- трансформаторы соответствуют группе условий эксплуатации М6 по ГОСТ 30631;
- трансформаторы сейсмостойки при воздействии землетрясений интенсивностью 8 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м;
- трансформаторы, предназначенные для поставки на АС, соответствуют классу безопасности 2Н (по согласованию с заказчиком), 3Н, 4Н по НП-001-15 и II категории сейсмостойкости по НП-031-01;
- трансформаторы соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам при воздействии магнитного поля промышленной частоты по ГОСТ Р 50648, установленным для группы исполнения IV по ГОСТ 32137;
- трансформаторы удовлетворяют нормам промышленных радиопомех, установленным в ГОСТ Р 51318.11, класс А, группа 1.

3.2 Технические характеристики

3.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение			
	Тип трансформатора			
	ТОЛ-10	ТОЛ-10-М-2	ТОЛ-10-М-3	ТОЛ-10-М-4
Номинальное напряжение, кВ	10			
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12			
Номинальная частота переменного тока, Гц	50			
Номинальный первичный ток, А	10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 450; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1250; 1500; 2000	2500; 3000; 4000		
Номинальный вторичный ток, А	5			
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: для измерений	0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5			
для защиты	5P; 10P			

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение			
	Тип трансформатора			
	ТОЛ-10	ТОЛ-10-М-2	ТОЛ-10-М-3	ТОЛ-10-М-4
Номинальная вторичная нагрузка, В·А, вторичных обмоток: для измерений при $\cos \varphi=1$ при $\cos \varphi=0,8$ (нагрузка индуктивно-активная) для защиты при $\cos \varphi=0,8$ (нагрузка индуктивно-активная)	1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30			
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты*, не менее, при номинальном первичном токе, А:				
10 - 2000	10	-		
2500; 3000	10			
4000	-	10	8	
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений**, не более, в классе точности при номинальном первичном токе, А:				
0,2S	10 - 2000	10	-	
	2500 - 4000	-	10	
0,2	10 - 1250	10	-	
	1500; 2000	17	-	
	2500; 3000	-	13	
	4000	-	10	
0,5S	10 - 2000	10	-	
	2500 - 4000	-	10	
0,5	10 - 300; 450; 500; 600; 1000	14		
	80; 400; 750; 800; 1200; 1250	16	-	
	1500; 2000	17		
	2500; 3000	-	13	
	4000	-	10	
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:				
10	0,78			
15	1,2			
20; 25	1,56			
30	2,5			
40	3			
50	5			
75	5,85			
80	6,23			
100	10			
150	12,5			
200; 250	17,5			
300; 400	31,5			
450 - 2000	40,0			
2500 - 4000	-	61,0		

Окончание таблицы 1

Наименование параметра	Значение			
	Тип трансформатора			
	ТОЛ-10	ТОЛ-10-М-2	ТОЛ-10-М-3	ТОЛ-10-М-4
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А:				
10	1,97			
15	3			
20; 25	3,93			
30	6,25			
40	7,56			
50	12,8			-
75	14,7			
80	15,7			
100	25,5			
150	31,8			
200; 250	51			
300; 400	81			
450 - 2000	102			
2500 - 4000	-			152,5

Примечания

- 1 * Значение номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты приведено при номинальной вторичной нагрузке 15 В·А.
- 2 ** Значение номинального коэффициента безопасности приборов вторичной обмотки для измерений приведено при номинальной вторичной нагрузке 10 В·А.
- 3 Количество вторичных обмоток, их назначение, классы точности, значения номинальных вторичных нагрузок, номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты и номинального коэффициента безопасности приборов вторичных обмоток для измерений уточняются в заказе.
- 4 Трансформаторы тока ТОЛ-10-М могут изготавливаться с инверсным расположением первичных выводов. Пример записи трансформатора с инверсным расположением выводов первичной обмотки и двумя вторичными обмотками: ТОЛ-10-М-2И.
- 5 Согласно ГОСТ Р МЭК 61869-2 для конкретного трансформатора, если одно из значений номинальной нагрузки является стандартным для одного класса точности, то для другого класса точности допускается значение нагрузки, не являющейся стандартным значением.
- 6 Согласно ГОСТ Р МЭК 61869-2 для трансформаторов ТОЛ-10 с расширенным диапазоном первичного тока погрешности при токе 150 и 200 % номинального первичного тока не выходят из пределов допускаемых погрешностей для 120 % номинального первичного тока.

3.2.2 Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки приведены в приложении А.

3.2.3 Наибольший рабочий первичный ток приведен в таблице 2.

Таблица 2

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Наибольший рабочий первичный ток, А
ТОЛ-10	10	10
	15	16
	20	20
	25	25
	30	32
	40	40
	50	50
	75	80
	80	80
	100	100
	150	160
	200	200
	250	250
	300	320
	400	400
	450	450
	500	500
	600	630
	750	800
	800	800
ТОЛ-10-М	1000	1000
	1200	1250
	1250	1250
	1500	1600
	2000	2000
	2500	2500
	3000	3200
	4000	4000
	4000	4000

3.2.4 Расчетные значения сопротивления вторичных обмоток постоянному току приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Назначение обмоток	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом		
ТОЛ-10	10– 300	обмотка для измерений	0,10	0,15	-
		обмотка для защиты	0,14	0,20	
		обмотка для защиты	-	0,20	
	250	обмотка для измерений	0,16	0,13	
		обмотка для защиты	0,20	0,19	
		обмотка для защиты	-	0,19	
	80; 400	обмотка для измерений	0,13	0,20	
		обмотка для защиты	0,17	0,26	
		обмотка для защиты	-	0,26	
	450; 500	обмотка для измерений	0,16	0,13	
		обмотка для защиты	0,20	0,19	
		обмотка для защиты	-	0,19	

Окончание таблицы 3

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Назначение обмоток	Сопротивление обмоток постоянному току, Ом		
ТОЛ-10	600	обмотка для измерений	0,19	0,15	-
		обмотка для защиты	0,24	0,20	
		обмотка для защиты	-	0,20	
	750	обмотка для измерений	0,24	0,19	
		обмотка для защиты	0,30	0,24	
		обмотка для защиты	-	0,24	
	800	обмотка для измерений	0,25	0,20	
		обмотка для защиты	0,32	0,26	
обмотка для защиты		-	0,26		
1000	обмотка для измерений	0,29	0,22		
	обмотка для защиты	0,38	0,30		
	обмотка для защиты	-	0,30		
1200	обмотка для измерений	0,36	0,27		
	обмотка для защиты	0,41	0,36		
	обмотка для защиты	-	0,36		
1250	обмотка для измерений	0,38	0,28		
	обмотка для защиты	0,43	0,37		
	обмотка для защиты	-	0,37		
1500	обмотка для измерений	0,45	0,33		
	обмотка для защиты	0,51	0,45		
	обмотка для защиты	-	0,45		
2000	обмотка для измерений	0,62	0,46		
	обмотка для защиты	0,70	0,62		
	обмотка для защиты	-	0,62		
ТОЛ-10-М	2500	обмотка для измерений	0,40	0,40	0,40
		обмотка для защиты	0,52	0,52	0,52
		обмотка для защиты	-	0,52	0,52
		обмотка для защиты	-	-	0,52
	3000	обмотка для измерений	0,48	0,48	0,48
		обмотка для защиты	0,62	0,62	0,62
		обмотка для защиты	-	0,62	0,62
		обмотка для защиты	-	-	0,62
ТОЛ-10-М-2(3)	4000	обмотка для измерений	0,60	0,60	-
обмотка для защиты		1,30	0,98		
обмотка для защиты		-	0,98		
ТОЛ-10-М-4		обмотка для измерений			0,49
		обмотка для измерений			0,49
		обмотка для защиты			0,80
		обмотка для защиты			0,80

3.3 Устройство

3.3.1 Трансформаторы выполнены в виде опорной конструкции. Трансформаторы содержат магнитопроводы, первичную и вторичные обмотки.

Каждая вторичная обмотка находится на своем магнитопроводе.

3.3.2 Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10 и ТОЛ-10-М-2 обмотка,

предназначенная для измерения и учета электроэнергии, обозначается №1; обмотка для цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2.

При исполнении трансформаторов 5Р/5Р или 10Р/10Р обе вторичные обмотки предназначены для защиты.

Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10-М-3 обмотка, предназначенная для измерения и учета электроэнергии, обозначается №1; обмотки для цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2 и №3.

Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10-М-4 обмотка, предназначенная для измерения и учета электроэнергии, обозначается №1; обмотки для цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления - №2, №3 и №4.

3.3.3 При заказе трансформаторов с нестандартным набором катушек по классам точности, назначение обмоток указано в паспорте на изделие и на табличке технических данных.

3.3.4 Первичная и вторичные обмотки трансформаторов залиты эпоксидным компаундом, что обеспечивает электрическую изоляцию и защиту обмоток от проникновения влаги и механических повреждений.

3.3.5 Для крепления трансформатора в литом блоке на опорной поверхности имеются втулки с резьбовыми отверстиями: 4 втулки в ТОЛ-10 и ТОЛ-10-М-2; 6 втулок в ТОЛ-10-М-3; 8 втулок в ТОЛ-10-М-4.

3.3.6 Выводы вторичных обмоток расположены в нижней части трансформаторов.

3.3.7 Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов приведены в приложениях Б и В.

3.4 Маркировка

3.4.1 Выводы первичной обмотки обозначены «Л1» и «Л2».

3.4.2 Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10 и ТОЛ-10-М-2 выводы вторичной обмотки для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», обмотки для защиты – «2И1» и «2И2».

3.4.3 Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10-М-3 выводы вторичной обмотки для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», выводы вторичных обмоток для защиты – «2И1» и «2И2», «3И1» и «3И2».

3.4.4 Для исполнения трансформаторов ТОЛ-10-М-4 выводы вторичной об-

мотки для измерений обозначаются «1И1» и «1И2», выводы вторичных обмоток для защиты – «2И1» и «2И2», «3И1» и «3И2», «4И1» и «4И2».

3.4.5 На трансформаторах имеется табличка технических данных с предупреждающей надписью о напряжении на разомкнутых вторичных обмотках.

4 Эксплуатация трансформаторов

4.1 Подготовка трансформаторов к эксплуатации

4.1.1 При установке трансформаторов в КРУ должны быть проведены:

- удаление консервирующей смазки и очистка трансформаторов от пыли и грязи сухой ветошью, не оставляющей ворса или смоченной в уайт - спирите ГОСТ 3134;

- внешний осмотр для проверки отсутствия трещин и сколов изоляции, коррозии на металлических деталях.

4.1.2 При размещении трансформаторов в КРУ расстояние между осями соседних фаз должно составлять не менее 200 мм, оно может быть уменьшено до 180 мм при применении изоляционных перегородок из стеклотекстолита толщиной не менее 4 мм. Расстояние от выводов до ближайшего крепления шины должно быть не более 500 мм.

4.1.3 Должны быть проведены испытания в объеме, установленном предприятием-изготовителем КРУ и нормативной документацией на КРУ.

При испытаниях трансформатора, до установки в КРУ или в его составе, допускается однократное испытание электрической прочности изоляции трансформатора напряжением промышленной частоты 42 кВ в течение 1 мин.

В остальных случаях испытательное напряжение первичной обмотки должно составлять 37,8 кВ при выдержке времени – 1 мин.

4.1.4 Пломбирование выводов вторичной измерительной обмотки производится после монтажа вторичных соединений уполномоченной на это службой.

4.1.5 Усилие при закручивании болтов во втулки на опорной поверхности должно быть (25 ± 3) Н·м, в отверстия первичной обмотки – (45 ± 2) Н·м.

4.1.6 При монтаже трансформаторов тока ТОЛ-10-М в КРУ контактная поверхность внешних проводников, подсоединяемых к первичной обмотке трансформатора, должна иметь серебряное покрытие не менее Sp.9 ГОСТ 9.303.

4.2 Эксплуатационные ограничения

4.2.1 Эксплуатация трансформаторов должна производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

4.2.2 Наибольшее рабочее напряжение, вторичные нагрузки и токи короткого замыкания не должны превышать значений, указанных в 3.2.1.

Наибольший рабочий ток не должен превышать значений, указанных в 3.2.3.

4.2.3 Допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первичного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему первичному току.

4.2.4 Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ 32144.

5 Поверка трансформаторов

5.1 Трансформаторы тока поверяются в соответствии с ГОСТ 8.217. Интервал между поверками 16 лет.

6 Техническое обслуживание

6.1 При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

- очистка трансформатора от пыли и грязи;
- внешний осмотр трансформатора для проверки отсутствия на поверхности изоляции трещин и сколов;
- проверка крепления трансформатора;
- проверка надежности контактных соединений;
- испытания, объем и нормы которых установлены РД 34.45-51-300-97.

Методы испытаний – в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с учетом дополнительных указаний настоящего РЭ.

6.2 Работы по техническому обслуживанию следует проводить в сроки, установленные для устройства, в котором эксплуатируются трансформаторы.

6.3 Указания и рекомендации по методам проведения испытаний и оценке их результатов:

- при проведении испытаний электрической прочности изоляции первичной

обмотки напряжение прикладывается между соединенными выводами обмотки и закороченными и заземленными выводами вторичных обмоток;

- при испытании изоляции вторичных обмоток напряжение прикладывается к соединенным вместе выводам каждой из обмоток при закороченных и заземленных выводах другой обмотки;

- для проверки изоляции первичной обмотки используется мегаомметр на 2500 В, для проверки изоляции вторичных обмоток - мегаомметр на 1000 В. При измерении сопротивления изоляции обмоток мегаомметр присоединяется таким же образом, как испытательный трансформатор при испытании электрической прочности изоляции;

- измерение тока намагничивания вторичных обмоток для защиты должно производиться при значениях напряжений, указанных в таблице 4;

- расчетное напряжение для проверки коэффициента безопасности приборов обмоток для измерения приведено в таблице 5;

- расчетное значение напряжения для снятия вольт-амперной характеристики обмоток для измерения приведено в таблице 6;

- для измерения токов намагничивания к испытуемой вторичной обмотке, при разомкнутой первичной цепи, прикладывается напряжение, указанное в таблицах 4, 5 и 6. При этом должен использоваться вольтметр эффективных значений класса точности 0,5 с входным сопротивлением не менее 10 МОм.

Таблица 4

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, в классе точности 10Р (5Р)
ТОЛ-10	10-300	30 (37**)
	40; 80; 200; 400	36
	250; 450; 500; 600	37
	750; 800	40
	1000; 1200; 1250	42
	1500; 2000	46
ТОЛ-10-М	2500	54
	3000	58
ТОЛ-10-М-2	4000	95
ТОЛ-10-М-3(4)		64

Примечания

1 * При номинальной вторичной нагрузке 15 В·А.

2 ** Для трансформаторов с тремя вторичными обмотками.

Таблица 5

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Расчетное напряжение*, В, в классе точности			
		0,5	0,5S	0,2	0,2S
ТОЛ-10	10-75; 100; 150; 200; 250; 300; 450; 500; 600	40	30		
	80; 400; 750; 800	48			
	1000	50	35		
	1200; 1250	62			
	1500	70	42	70	42
	2000	92	50	92	50
ТОЛ-10-М	2500	50	40	50	40
	3000	55		55	
ТОЛ-10-М-2(3)	4000	51			
ТОЛ-10-М-4		45			

Примечание - * При номинальной вторичной нагрузке 10 В·А.

Таблица 6

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Класс точности	Расчетное напряжение, В
ТОЛ-10	10-2000	0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5	4,5
ТОЛ-10-М	2500-4000		10

Значения испытательных напряжений для проведения испытаний электрической прочности изоляции первичной и вторичных обмоток, сопротивления изоляции обмоток и измеренные значения токов намагничивания вторичных обмоток при напряжениях, приведенных в таблицах 4 и 6, указываются в паспорте на изделие.

6.4 Трансформаторы неремонтопригодны. При несоответствии технических параметров трансформаторов настоящему РЭ, трансформаторы необходимо заменить.

7 Требования к подготовке персонала

7.1 При установке трансформаторов в КРУ работы должны проводиться под руководством и наблюдением ИТР рабочими, обученными выполнению необходимых операций и имеющими квалификационный разряд не ниже 3.

7.2 При техническом обслуживании трансформатора и проведении его испытаний работы должны проводиться обученным персоналом, прошедшим специальную подготовку и стажировку и допущенные к проведению испытаний в действующей электроустановке.

Бригада, проводящая техническое обслуживание и испытание, должна состоять не менее чем из двух человек, из которых производитель работ должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные члены бригады – не ниже III.

8 Упаковка. Хранение

8.1 Трансформаторы отправляются с предприятия - изготовителя в тарных ящиках или контейнерах.

8.2 До установки в КРУ трансформаторы должны храниться в условиях, соответствующих условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

8.3 При хранении трансформаторов без тары должны быть приняты меры против возможных повреждений.

8.4 Срок защиты трансформаторов консервационной смазкой, нанесенной на предприятии - изготовителе, составляет три года.

Срок исчисляется от даты консервации, указанной в паспорте на изделие.

8.5 По истечении указанного срока металлические части подлежат пере-консервации с предварительным удалением старой консервационной смазки.

Консервацию проводить по ГОСТ 9.014 маслом К-17 ГОСТ 10877 или другим методом из предусмотренных ГОСТ 23216.

8.6 При хранении трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9 Транспортирование

9.1 Транспортирование трансформаторов возможно любым закрытым видом транспорта в условиях транспортирования Ж согласно ГОСТ 23216.

Допускается транспортирование трансформаторов без индивидуальной упаковки в контейнерах и в закрытых автомашинах. При этом трансформаторы должны быть жестко закреплены на месте установки с зазором не менее 10 мм между трансформаторами.

9.2 Погрузку, доставку и выгрузку трансформаторов рекомендуется производить с укрупнением грузовых мест – в транспортных пакетах. Для пакетирования применять деревянные поддоны по ГОСТ 9557.

9.3 При транспортировании должны быть приняты меры против возможных повреждений.

9.4 Транспортирование в самолетах должно проводиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

9.5 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

9.6 При транспортировании трансформаторов необходимо избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения.

9.7 Для подъема и перемещения трансформаторов использовать резьбовые отверстия М12, расположенные в выводах первичной обмотки (приложение Б и В), ввернув в них, предварительно, рым-болты ГОСТ 4751.

Рым-болты в комплект поставки не входят.

Приложение А
(справочное)

Таблица А.1 - Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для двухобмоточного трансформатора

Тип трансформатора	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50
ТОЛ-10	Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность							
	10-30, 50-150, 300/5	27	20	12	10	7	5	4	3
	40, 80, 200, 400/5	27	21	14	10	8	6	4	3,5
	450/5	26	20	13	10	8	5	4	3
	250, 500/5	24	20	13	10	8	5	4	4
	600/5	26	21	15	10	9	7	5	4
	750/5	27	23	16	13	10	8	6	5
	800/5	28	23	17	10	11	8	6	5
	1000, 1200/5	20	17	13	10	9	7	5	5
	1250/5	21	18	13	10	9	7	5	5
	1500/5	21	18	14	10	10	8	6	5
	2000/5	21	17	15	10	10	9	7	6

Таблица А.2 - Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5P и 10P для трехобмоточного трансформатора

Тип трансформатора	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50
ТОЛ-10	Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность							
	10-300, 600/5	24	19	13	10	8	6	4	4
	450/5	26	20	13	10	8	5	4	3
	250, 500/5	27	21	14	10	8	6	5	4
	750/5	26	21	15	11	9	7	5	4
	80, 400, 800/5	26	21	15	10	10	7	5	5
	1000/5	20	16	12	10	8	6	4	4
	1200/5	21	17	13	10	9	6	5	4
	1250/5	19	16	12	10	8	6	5	4
	1500/5	21	18	14	10	10	8	6	5
	2000/5	18	15	12	10	9	7	6	5

Таблица А.3 - Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичной обмотки для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5P и 10P для трансформаторов тока ТОЛ-10-М

Тип трансформатора	Номинальная вторичная нагрузка, В·А	3	5	10	15	20	30	40	50
ТОЛ-10-М-2 (3, 4)	Коэффициент трансформации	Номинальная предельная кратность							
	2500/5	15	13	11	10	8	6	5	5
	3000/5	15	13	11	10	9	7	6	5
ТОЛ-10-М-2	4000/5	11	10,5	10	10	9	8,5	8	7
ТОЛ-10-М-3 (4)		9	8,5	8	8	7	6,5	5,5	4,5

Приложение Б
(обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТОЛ-10




Рисунок Б.2
остальное см. рисунок Б.1

Рисунок Б.3
Остальное см. рисунок Б.1, Б.2

Рисунок Б.1

Таблица Б.1

Номинальный первичный ток, А	Рису- нок	Размеры, мм			Масса тах, кг	Номинальный первичный ток, А	Рисунок	Размеры, мм			Масса тах, кг	
		В	h	L				В	h	L		
10-250	Б.1	36	26	84	17,5	10 15-450 500; 600 750; 800 1000 1200; 1250; 1500 2000	Б.3	50	20	85	20	27
300-600		50	28	85	24			88,5				
750; 800		80	30	88,5	26			88,5				
1000	Б.2	80	36	88,5	20	10 15-450 500; 600 750; 800 1000 1200; 1250; 1500 2000	Б.3	80	28	88,5	20	27
1200; 1250; 1500		80	30	88,5	28			88,5				
2000		80	36	88,5	34			88,5				

Приложение В (обязательное)

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса трансформаторов тока ТОЛ-10-М





Рис. В.3

Остальное см. рис. В.2




Рис. В.5

Остальное см. рис. В.1, В.2, В.3, В.4





Рис. В.1




Рис. В.4

Остальное см. рис. В.3





Рис. В.2

Остальное см. рис. В.1

Таблица В.1

Тип трансформатора	Номинальный первичный ток, А	Рис.	Масса, кг, max
ТОЛ-10-М-2	2500, 3000	В.1	28
ТОЛ-10-М-3	4000	В.2	34
ТОЛ-10-М-4	4000	В.3	43
ТОЛ-10-М-2 (3,4)	2500-4000	В.4	См. ТОЛ-10-М-2 (3,4)
ТОЛ-10-М-2 (3,4)И*	2500-4000	В.5 (В.1, В.2, В.3, В.4)	См. ТОЛ-10-М-2 (3,4)

Примечание – * Инверсное расположение выводов первичной обмотки.